

Повреждения КЛ, ВЛ

II квартал 2012г.

№ п/п	Поврежденные КЛ, ВЛ		Дата повреждения	Дата устранения	Недоотпуск электроэнергии	Причины аварии	Мероприятия по устранению аварии
1	ЛЛ-39	ТП-37, 30	06.05.2012 14-12	06.05.2012 19-00	52 кВт*ч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
2	Ф-3 (пс-203а)	КТП-212, КТП-213	08.05.2012 18-30	08.05.2012 22-15	102 кВт*ч	технологический отказ оборудования потребителя	проведены ремонтные работы
3	КЛ-113	ТП-117, 113, 116, 115	09.06.2012 19-35	09.06.2012 20-10	733 кВт*ч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
4	ЛЛ-73а	нет	17.06.2012 20-50	17.06.2012 20-50	-	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы

Суммарный объем недопоставленной электроэнергии по всем позициям в результате внеплановых отключений составил 887 кВт*ч.