

Повреждения КЛ, ВЛ

IV квартал 2012г.

| № п/п | Поврежденные КЛ, ВЛ | | Дата повреждения | Дата устранения | Недоотпуск электроэнергии | Причины аварии | Мероприятия по устранению аварии |
|-------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | Ф-3(ПС-203А) | КТП-212, 213 | 03.10.2012 03-51 | 03.10.2012 16-34 | 61кВт*ч | технологический отказ оборудования потребителя | проведены ремонтные работы |
| 2 | Л-17 | КТП | 16.10.2012 22-45 | 17.10.2012 11-47 | 1743кВт*ч | технологический отказ оборудования | проведены ремонтные работы |

Суммарный объем недопоставленной электроэнергии по всем позициям в результате внеплановых отключений составил 1804 кВт*ч.