

Повреждения КЛ, ВЛ 2013г.

№ п/п	Поврежденные КЛ, ВЛ	Дата повреждения	Дата устранения	Причины аварии	Мероприятия по устранению аварии	
ЯНВАРЬ						
1	Ф-4 (ПС-360)	ТП - 3, 5, 2, 1, 14, 15, 24, 41, 43; РП-1	19.01.2013 00-00	19.01.2013 00-31	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
2	КЛ-127	ТП - 123, 124	26.01.2013 14-52	26.01.2013 15-06	воздействие посторонних лиц и организаций (повреждение КЛ при проведении земляных(без согласования) работ	проведены ремонтные работы
ФЕВРАЛЬ						
МАРТ						
АПРЕЛЬ						
МАЙ						
3	КЛ-102, Ф-4 (ПС-24)	ТП-104, 107, 101, 102, 105, 103	10.05.2013 05-53	10.05.2013 07-00	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
4	Ф-46	ТП-71, 72, КНЦ РАН (Ферем. 4, 22)	10.05.2013 19-17	10.05.2013 19-35	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
5	Ф-1(ПС-360)		21.05.2013 12-37	21.05.2013 12-37	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
6	КЛ-19Б	ТП - 123, 124	31.05.2013 22-20	31.05.2013 23-15	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
7	Ф-22Б (РП-5, 4), КЛ-115	РП-4, ТП-115, 116, 113, 117, 122, 124, 123, 119, 114, 118, 100, 28, 12, 1с.ш. ТП-106, 2с.ш. ТП-22	31.05.2013 12-45	31.05.2013 16-05	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
ИЮНЬ						
8	Ф-1А (ПС-24)		01.06.2013 13-37	01.06.2013 13-37	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
ИЮЛЬ						
9	ПК, Т-1 ТП-107	ТП-107(1 с.ш.)	03.07.2013 10-00	03.07.2013 10-36	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
	ПК, Т-2 ТП-109	ТП-109(II с.ш.)		03.07.2013 11-15		
10	КЛ-125	ТП-126	09.07.2013 14-44	09.07.2013 15-15	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
		ТП-125		09.07.2013 15-25		
АВГУСТ						
11	КЛ-0,4(Феремана 4-6)	МКД Феремана 4, 6	03.08.2013 09-00	03.08.2013 11-15	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
				03.08.2013 17-45		
12	Л-38	РП-12	08.08.2013 18-30	08.08.2013 20-50	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
		кТП-247		08.08.2013 20-54		
		ТП-30, 31, 37,		08.08.2013 21-02		
СЕНТЯБРЬ						
13	Л-41	ТП-41, 42, 43	17.09.2013 22-28	17.09.2013 23-00	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
14	КЛ-20, Ф-6, 8	РП-2	18.09.2013 20-50	18.09.2013 21-50	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
		ТП-123, 124, 127, 128		18.09.2013 22-10		
		ТП-19, 22, 23, 27, 106, 130, 129, 132		18.09.2013 22-16		
		ТП-29		18.09.2013 22-33		
		ТП-20		18.09.2013 20-53		
		ТП-136		18.09.2013 23-20		
ОКТАБРЬ						
НОЯБРЬ						
ДЕКАБРЬ						
15	Л-17		07.12.2013 15-00	08.12.2013 14-30	технологический отказ оборудования потребителя	проведены ремонтные работы
16	РП-10	ТП-63	25.12.2013 09-00	25.12.2013 10-04	ошибка персонала	проведены ремонтные работы