

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии**

**IV кв. 2014г.**

№ п/п	Поврежденные КЛ, ВЛ	Дата повреждения	Недоотпуск электроэнергии	Причины аварии	Мероприятия по устранению аварии	
<b>ОКТАБРЬ</b>						
1	КЛ-0,4 (ТП-20 - Фестивальная 8, 8А)	10.10.2014	без отключения потребителей	повреждение КЛ при проведении земляных работ	проведены ремонтные работы	
<b>НОЯБРЬ</b>						
	Ф-22 (ПС-380)	РП-9, ТП-32, 39, 40	06.11.2014	99кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
	Ф-24 (ПС-24)	ТП-46, 46а, 47, 49, 67	09.11.2014	168кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
	ТП-104 выгорел ПК ф."В"Т-1	ТП-85, 104, 107, 88	10.11.2014	145кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
	Ф-4, 20 (ПС-24)	ТП-85, 86, 104, 107, 108, 110, 112, 109, 102, 105, 101, 103	28.11.2014	5138кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
<b>ДЕКАБРЬ</b>						
	ЛЛ-51	ТП-43, 73, 58, 62, 63, 51, 56, 58, 54, 53	08.12.2014	155кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
	КЛ-0,4 (ТП-122 - Дзержинского 45)		16.12.2014	192кВтч	технологический отказ оборудования	проведены ремонтные работы
Суммарный объем недопоставленной электроэнергии за IV квартал в результате внеплановых отключений составил 5897кВтч.						