

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии**

**III кв. 2015г.**

<b>ИЮЛЬ</b>						
1	КЛ-20А кабельная воронка	ТП-20, 29, 135, 136.		273 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
2	Ф-16, 22, КЛ-22А	ТП-23, 29, 20, 30, 129, 120, 132, РП-2		1424 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
3	КЛ-111А	ТП-118, 100, 28, 12		122 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
4	Л-38 оп.28 концевая воронка	РП-12		27 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
<b>АВГУСТ</b>						
5	КЛ-105	ТП-101, ТП-102, ТП-103, ТП-105		945 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
<b>СЕНТЯБРЬ</b>						
6	КЛ-124	ТП-22, ТП-106, ТП-122		68 кВт*ч	<i>технологический отказ оборудования</i>	<i>проведены ремонтные работы</i>
Суммарный объем недопоставленной электроэнергии за II квартал в результате внеплановых отключений составил 2859 кВт*ч.						