

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии II кв. 2016г.

№ п/п	Наименование поврежденного участка	Дата повреждения	Недоотпуск электроэнергии
АПРЕЛЬ			
1	Возгорание опоры №1 Л-54	06.04.2016	10кВтч
2	Повреждение кабельной воронки Л-62 в кТП-69	11.04.2016	307кВтч
МАЙ			
3	КЛ-94 (абонентская линия)	12.05.2016	182кВтч
4	Возгорание на опоре №21 Ф-18 ПС-24	12.05.2016	без отключения потребителей
5	ВН КЛ-21 ТП-6	13.05.2016	711кВтч
6	ВН КЛ-39 ТП-39	16.05.2016	46кВтч
7	"В КЛ-24, "В" КЛ-10" РП-1	27.05.2016	459кВтч
ИЮНЬ			
8	КТП-86	05.06.2016	194кВтч
9	КЛ-20	17.06.2016	379кВтч

Суммарный объем недопоставленной электроэнергии за I квартал в результате внеплановых отключений составил 2288 кВтч.